



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«25» февраля 2016 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№44


В период с «28» января 2015 года по «25» февраля 2016 года по адресу: г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 73 «а»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «25» января 2016 года №44

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №233»

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «28» января 2016 года по 15 час. 00 мин. «25» февраля 2016 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующая МДОУ «Детский сад №233» Зарубина Светлана Викторовна 26.01.2016 г. 

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Детский сад №233» Зарубина Светлана Викторовна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание учреждения 2-х этажное здание. Здание II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Здание учреждения построено в 1979 году. Отопление центральное водяное. Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 3-го типа, внутренним противопожарным водопроводом (количество пожарных кранов – 6).

В ходе проведения проверки:

Пункты предписания №25/1/8 от 14.02.2014 г. № 1,2,3,4,5,6,7 выполнены в полном объеме.


■ несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 14.02.2014 года №25/1/8 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» февраля 20 16 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зверев Алексей Александрович № 233 Шуваев Ст. Андреев

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» февраля 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)