

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД № 233»**

150052, г. Ярославль, пр. Дзержинского, 73а  
тел. (4852) 54-53-05, (4852) 54-91-85

ОКП-О 21724357, ОГРН 1037600000514  
ИНН/КПП 7602013916/760201001

№ \_\_\_\_\_ от 22.08.2019 г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Отчет мероприятиях по выполнению предписания  
ГУ МЧС России по ЯО Отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по г. Ярославлю от 13.08.2019 г. № 248/1/1**

№ п/п	Предписано	Срок исполнения	Меры, принятые по исполнению предписания	Ответственный
1.	На дверях подсобного помещения (помещение № 38 на 2-м этаже согласно тех. паспорту), используемого для складирования веществ и материалов, не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности подсобных помещений в соответствии с материалами, складированными в помещениях.	03.08.2020	Отправлена заявка в МКУ «МПО» г. Ярославля для проведения расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности подсобных помещений в соответствии с материалами, складированными в помещениях	Зарубина С.В.
2.	На дверях подсобного помещения кастаньянской (кабинет № 12 на 1-м этаже согласно тех. паспорту), используемого для складирования веществ и материалов, не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности подсобных помещений в соответствии с материалами, складированными в помещениях.	03.08.2020	Отправлена заявка в МКУ «МПО» г. Ярославля для проведения расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности подсобных помещений в соответствии с материалами, складированными в помещениях	Зарубина С.В.

3.	<p>На дверях помещения (кладовая в спальне групповой ячейки № 5 на 1-м этаже согласно тех. паспорту), используемого для складирования веществ и материалов, не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности подсобных помещений в соответствии с материалами, складированными в помещениях.</p>	03.08.2020	<p>Отправлена заявка в МКУ «МПО» г. Ярославля для проведения расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности подсобных помещений в соответствии с материалами, складированными в помещениях</p>	Зарубина С.В.
4.	<p>На дверях помещения (кладовая в спальне групповой ячейки № 5 на 1-м этаже, пристроенная к помещению № 7 согласно тех. паспорту), используемого для складирования веществ и материалов, не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности подсобных помещений в соответствии с материалами, складированными в помещениях.</p>	03.08.2020	<p>Отправлена заявка в МКУ «МПО» г. Ярославля для проведения расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности подсобных помещений в соответствии с материалами, складированными в помещениях</p>	Зарубина С.В.
5.	<p>В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>	03.08.2020	<p>Отправлена заявка в МКУ «МПО» г. Ярославля для проведения аварийного эвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения</p>	Зарубина С.В.

Заведующий  
МДОУ «Детский сад № 233»



С.В. Зарубина