

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1070
об устранении выявленных нарушений**

19.12.2018

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 233", Ярославская область, г.Ярославль, просп.Дзержинского, д.73а

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

П.3.10.1 Теневые навесы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного возраста в I, II, III климатических районах ограждаются с трех сторон, высота ограждения должна быть не менее 1,5 м.

- Оборудовать теневые навесы ограждением с 3-х сторон. Срок исполнения 03.12.2018. Теневые навесы не оборудованы ограждением с 3-х сторон.

П.8.1 Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год.

-Провести замену вытяжной вентиляционной установки на пищеблоке которая находится в неудовлетворительном состоянии (Заключение ООО «Эльма» №44 от 24.10.2017г). Срок исполнения 03.12.2018.

Замена вентиляционной установке на пищеблоке не проведена.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

Устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

- 1. Оборудовать теневые навесы ограждением с 3-х сторон. Срок исполнения 15.09.2019. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 3.10.1**
- 2. Провести замену вытяжной вентиляционной установки на пищеблоке которая находится в неудовлетворительном состоянии (Заключение ООО «Эльма» №44 от 24.10.2017г). Срок исполнения 15.09.2019. СанПиН 2.4.1.3049-13 п.8.1**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МДОУ «Детский сад №233»
ОГРН 1037600000514, ИНН 7602013916
150052, Ярославская область, г.Ярославль, просп.Дзержинского, д.73а

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до
«15» сентября 2019года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность,
предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Главный государственный
санитарный врач по
Ярославской области
(заместитель)



Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

«20» 12 2018г.

Ф.И.О